

WYKAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

I. Kotłownia gazowa Kowary ul. Jagiellońskiej 5

Pomieszczenie kotłowni zlokalizowane piwnicy budynku
Powierzchnia użytkowa - 33,10 m²

Wyposażenie kotłowni:

- Kocioł typ Viessmann Paromat Simplex o mocy 405 kW 1 kpl.
- Palnik gazowy Weishaupt G-5-1/D 1 kpl.
- Naczynie przeponowe Reflex 1000/750ST 1 szt.
- Pompa UPSD 50-120F 3 faz 1 szt.
- Pompa UPSD 32-60F 3 faz 1 szt.
- Pompa UPS 25-80 F 1 faz 1 szt.
- Pompa cyrk. UP32-80B 1 F 1 szt.
- Pompa odwad. KP 150-A1 1 F 1 szt.
- Zawór trójdrogowy Centra DR80 GELA z sił. 1 szt.
- Ogranicznik poziomu wody Viessmann 1 kpl.
- Licznik ciepła Supercal Aquatherm z wodomierzem Dn 50 1 szt.
- Urządzenie napełniające Alimat ALM Intermess 1 szt.
- Stacja zmiękcząca wody BWT 10 1 szt.
- Punkt redukcyjno- pomiarowy gazu o wyd. 40 m³/h 1 szt.
- Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej 1kpl.
- Wymiennik ciepła VertiCell 500 2 szt.