

WYKAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

I. Kotłownia gazowa Kowary ul. Leśna 12

Pomieszczenie kotłowni zlokalizowane przy bloku mieszkalnym z oddzielnym wejściem z zewnątrz.

Powierzchna zabudowy – 221,0 m²

Powierzchnia użytkowa - 141,19 m²

Wyposażenie kotłowni:

- Kocioł typ Viessmann Paromat Simplex o mocy 780 kW	1 kpl.
- Kocioł typ Viessmann Paromat Simplex o mocy 575 kW	1 kpl.
- Naczynie przeponowe Reflex typ GG1200-900ST	2 szt.
- Pompa co LFP80 PoPT120	1 szt.
- Pompa co LFP50 PoPT120	1 szt.
- Trojdrogowy zawór mieszający Centra DR100 GLFA	1 szt.
- Pompa mieszająca LFP 50 Pot 120	1 szt.
- Trojdrogowy zawór mieszający Danfos VF3 DN65	1 szt.
- Automatyczna zasuwa odcinająca Centra ME 125N	2 szt.
- Licznik ciepła Supercal Aquatherm z wodomierzem Dn 80	1 kpl.
- Licznik ciepła Supercal Aquatherm z wodomierzem Dn 50	1 szt.
- Odpowietrznik pojemnościowy Flamaco Flexair 125F	2 szt.
- Odpowietrznik pojemnościowy Flamaco Flexair 65F	2 szt.
- Filtroodmulnik Telform 150 pr Termen Wrocław	2 szt.
- Automatyczna stacja zmiękczenia wody BWT Rondomat 100	1kpl.
- Automatyczna stacja dozująca BWT Medomat PF 60	1 szt.
- Wodomierz kontaktowy BWT Qn2,50	1 szt.
- Filtr wody zasilającej BWT Unimed UM 1cal	1 szt.
- Mufowy Filtr siatkowy FS-1, Dn 80	1 szt.
- Mufowy Filtr siatkowy FS-1, Dn 50	1 szt.
- Ogranicznik poziomu wody Viessmann	2 szt.
- Ogranicznik ciśnienia max. Viessmann	2 szt.
- Zawór bezpieczeństwa DN 40	2szt.
- Pompa odwadniająca KP 150-A1	1 szt.
- Kołnierzowy kulowy zawór odcinający DN 150	3szt.
- Kołnierzowy kulowy zawór odcinający DN 125	7 szt.
- Kołnierzowy kulowy zawór odcinający DN 65	2 szt.
- Kołnierzowy kulowy zawór odcinający DN 50	4 szt.
- Kołnierzowy kulowy zawór odcinający DN 40	2 szt.
- Kołnierzowy kulowy zawór odcinający DN 20	10 szt.
- Kołnierzowy kulowy zawór odcinający DN 15	3 szt.
- Kołnierzowy kulowy zawór odcinający DN 20	2 szt.
- Zawór zwrotny DN 125	3 szt.
- Automatyczny odpowietrznik	2 szt.